

Chelmno, dnia 06.06.2024 r.

OGŁOSZENIE O SZACOWANIU WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia: przygotowanie płyty fundamentowej pod montaż zbiornika z tlenem i parownicy przy zbiorniku.

W związku z planowanym wszczęciem postępowania na przygotowanie płyty fundamentowej pod montaż zbiornika z tlenem i parownicy przy zbiorniku, zwracamy się z uprzejmą prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny wartości opisanego poniżej przedmiotu zamówienia.

Opis przedmiotu szacowania:

Przedmiotem szacowania jest przygotowanie płyty fundamentowej pod montaż zbiornika z tlenem i parownicy przy zbiorniku.

Do przedmiotowej płyty wymagane jest odpowiednie zabezpieczenie elektryczne do tankowania ciekłego tlenu z cysterny (pompa). Odbiorca medium w celu zatankowania zbiornika musi zapewnić przy fundamencie możliwość podłączenia autocysterny do zasilania o mocy 400V tzw. siła (przewód o przekroju co najmniej 5x6mm² z gniazdem 63 (3P+N+PE), zabezpieczenie - min. bezpiecznik 63A).

Możliwość podłączenia przewodu poprzez wykonanie skrzynki rozdzielczej występuje w pomieszczeniu ze sprężarkami – 5 m od miejsca lokalizacji płyty pod zbiornik.

Fundament pod zbiornik o poj. 3000 litrów powinien wynosić min. 260 cm x 260 cm plus miejsce na parownicę (czyli razem około min. 260 cm x 350 cm), 10 cm wystawać ponad poziom gruntu, z wyprowadzeniem bednarki umożliwiającym podłączenie do niej zbiornika i parownicy, usytuowany w miejscu umożliwiającym dojazd cysterny z ciekłym tlenem i zatankowanie zbiornika – wskazane miejsce spełnia wymiary wymagane dotyczące lokalizacji,

Poza wymienionymi wymaganiami należy:

- dokonać demontażu klatki stalowej, która aktualnie znajduje się na płycie betonowej – wraz z utylizacją zdemontowanych elementów,
- dokonać skucia i wywiezienia aktualnie występującej płyty betonowej – utylizacja po stronie wykonawcy,
- wykonać wykop o głębokości co najmniej 1 m w celu przygotowania podłoża pod nową płytę, w załączniku znajduje się poglądowy rysunek określający parametry wytrzymałościowe płyty betonowej, na załączonym rysunku znajduje się płyta o wym. 225 cm x 225 cm – rysunek jest poglądowy odnosi się do układu pionowego płyty, docelowy wymiar płyty 260 x 350 cm,
- pod płytą betonową powinien znajdować się zagęszczony żwir o nośności 150 kPa,
- należy wykonać ogrodzenie panelowe, słupki ogrodzeniowe stalowe (kolor czarny) o wymiarach 60 mm x 40 mm, wysokość min. 170 cm, panele ogrodzeniowe ocynkowane, kolor czarny, wysokość siatki ogrodzeniowej min. 170 cm, w ogrodzeniu należy wykonać bramkę otwieraną o szerokości 100 cm, bramkę wyposażać w zamek z kluczykiem, bramka powinna zostać wykonana z materiału identycznego jak panele ogrodzeniowe, kolor czarny, bramka od strony frontowej, umożliwiającą ewentualną obsługę i tankowanie, na etapie montażu ogrodzenia zlecniodawca wskaże usytuowanie bramki,

W załączniku znajdują się zdjęcia poglądowe aktualnie występującej klatki i płyty – do demontażu oraz rysunek poglądowy nowej płyty fundamentowej.

Wycenę należy przesłać na adres mailowy: przetargi@zoz.chelmno.pl - z podaniem wartości netto w terminie **do 13.06.2024 r.**

Ewentualne pytania proszę kierować na adres mailowy podany powyżej.

Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej. Termin wizji należy ustalić pod nr tel. 56 677 26 01.

UWAGA: Niniejsza prośba o oszacowanie wartości zamówienia nie stanowi zapytania ofertowego w myśl przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i służy zbadaniu rynku. Niniejsze szacowanie wartości nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

POSTANOWIENIA DODATKOWE

Zgodnie z obowiązkiem nałożonym art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), poniżej przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

- 1) Administratorem danych osobowych jest Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie, ul. Plac Rydygiera 1, 86-200 Chełmno, (dalej: Administrator).
- 2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: ido@zoz.chelmno.pl;
- 3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu oszacowania kosztów realizacji zamówienia,
- 4) Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. i e. RODO.
- 5) Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
- 6) Ma Pan/Pani prawo do przenoszenia swoich danych.
- 7) Dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody.
- 8) W każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
- 9) Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zatwierdzam